



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Баргузинского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, 36;

номер телефона: 8 (30131) 41-088; адрес электронной почты: ondrbarg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: АУСО РБ «Баргузинский дом - территория»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

– Юридический адрес: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, 54;

– Адрес (местоположение объектов) места осуществления контролируемым лицом деятельности: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, 54

Во исполнение решения: начальника отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы Баргузинского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора  
Баргузинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)  
подполковника внутренней службы Елишина А.А.

№ 3 от «09» февраля 2023 года

в период с «13» февраля 2023 года по «28» февраля 2023 года

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
работы Баргузинского района управления надзорной деятельности и

органа государственного пожарного надзора)

*профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором Баргузинского района Республики Бурятия по пожарному надзору), подполковником внутренней службы Елиным А.А.*

проведена: *выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: *исполняющий обязанности директора Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Баргузинский дом – интернат»*  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)  
*Новоженков С.М. (приказ №45-О от 01.02.2023 года)*

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Чердачные помещения зданий не заблокированы автоматической пожарной сигнализацией</i>	<i>п. 4.8 таблицы №3 п. 42 СП 486.1311522.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»</i>	<i>10.04.2023г</i>	
2.	<i>Не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</i>	<i>(п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил</i>	<i>10.04.2023г</i>	




		противопожарного режима в Российской Федерации»).		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Исполняющий обязанности директора Новоженев С.М  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Баргузинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Баргузинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы Ёлшин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.